

Allegato E)



Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA

Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00043-225

DATA EMISSIONE 05/07/2016

DATI GENERALI

Rif. catastali C.C.	TESERO	p.ed. 1346-1346
sub.	1-2 foglio 31-31	p.m.
PROPRIETARIO	COMUNE DI TESERO	
CODICE FISCALE	00149170227	
INDIRIZZO EDIFICO	via Aleci	
COMUNE	Tesero	
ZONA CLIMATICA	F	GRADI GIORNO 4028



Classificazione energetica

Classe

ENERGIA PRIMARIA GLOBALE

EMISSIONI DI CO₂

A+ ≤ 9 kWh / m²a

A ≤ 11 kWh / m²a

B+ ≤ 14 kWh / m²a

B ≤ 17 kWh / m²a

C+ ≤ 23 kWh / m²a

C ≤ 34 kWh / m²a

D ≤ 51 kWh / m²a

E ≤ 64 kWh / m²a

F ≤ 77 kWh / m²a

G > 77 kWh / m²a

basso consumo energetico

limite di legge
(art. 4 c. 3 del Reg.)

alto consumo energetico

EP_{gl} = 37,50

kWh/m²a

7,04

kgCO₂/m²a

Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

EP_i = 32,95

kWh/m²a

Energia primaria acqua calda sanitaria

EP_{acs} = 4,55

kWh/m²a

Energia primaria estiva

EP_{e, invol} =

○

II

III

IV

V

Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP_{gl} = 54,11

kWh/m²a



ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA
Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00043-225

DATA EMISSIONE 05/07/2016

EDIFICIO

Descrizione Intervento	Altro
Tipologia edilizia	Singolo
Tipologia costruttiva	Mista
Nº appartamenti	2
Destinazione d' uso	E6 (2) Palestre e assimilabili
Anno di costruzione	1989
Superficie utile m²	597,77
Superficie disperdente S (m²)	2011,88
Volume lordo riscaldato V (m³)	3421,680
Rapporto S/V	0,590

IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia centralizzata	Anno di installazione 2002
	Potenza Nominale 103,50 kW	Combustibile Metano
Acqua calda sanitaria	Tipologia Caldaia centralizzata	Anno di installazione 2002
	Potenza Nominale 103,50 kW	Combustibile Metano
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia	Anno di installazione
	Energia annuale prodotta (kWh _e ; kWh _h)	

PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	Ing. Lucio Zeni	Tel 0462-813164	fax
	Indirizzo via Caltrezzza, 20/A- 38038 Tesero (TN)		
Progettista impianti	Non disponibile	Tel	fax
	Indirizzo		

COSTRUZIONE

Direttore lavori	Ing. Lucio Zeni	Tel 0462-813164	fax
	Indirizzo via Caltrezzza, 20/A- 38038 Tesero (TN)		
Costruttore	Non disponibile	Tel	fax
	Indirizzo		



ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA
tutte le categorie di edifici escluso la F.1

CODICE CERTIFICATO

AA00043-225

DATA EMISSIONE

05/07/2016

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	/	Rilievo sull'edificio 02/07/2016
Provenienza e responsabilità	/ - /	

SOPRALLUOGHI

1) 02/07/2016 - Rilievo dell'edificio, delle strutture e dell'impianto.

2)

3)

SOFTWARE e
Metodologie di calcolo adottate

Denominazione	Mc4Suite 2016	Produttore Mc4Software Italia s.r.l.
	Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:	CTI Certificato n.50

NOTE - RACCOMANDAZIONI

Note : Ape per locazione di un edificio adibito a bocciodromo con bar annesso. Le pareti perimetrali sono parte in calcestruzzo e in laterizio; i serramenti del bocciodromo sono del tipo alluminio-plexi, quelli del bar sono tipo termopan; il pavimento è su terrapieno, il solaio è in laterocemento, il tetto è in lamiera isolato con pannello sandwich in poliuretano. Si consiglia di sostituire la caldaia con una a condensazione, si avrebbe così un risparmio annuo di 6680 kWh (in clima reale).

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	Giuseppe Dallavalle	OdA AA	n. elenco 00043
Nome Cognome Titolo	PER.IND. Giuseppe Dallavalle	Tel 0462-814292 fax	0462-814694

Indirizzo Via Cavelonte 19/a - 38030 - Panchià

Il sottoscritto asseriva, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DI TRENTO
Perito Industriale
GIUSEPPE DALLAVALLE
Iscrizione Albo n. 637