



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO
Via 4 Novembre, 27
38038 Tesero (TN)
0462 811700
c.f. 00303060222
p.i.v.a. 00149170227
info@comune.tesero.tn.it
comune@pec.comune.tesero.tn.it



30 GENNAIO 2025

Prot. n.

924

Spett.le
Gruppo consigliere "CRESCERE UNITI"
Sede municipale

OGGETTO: Risposta ad interrogazione "Riduzione portata acquedotto a Lago di Tesero"

Con la presente si fornisce risposta alla Vostra interrogazione di data 16.01.2025 prot. n. 438 avente ad oggetto: "Riduzione portata acquedotto e carenza acqua ad uso domestico e agricolo a Lago di Tesero".

1. La causa è stata individuata in una grossa perdita d'acqua su un'utenza di un fabbricato attualmente in disuso, con conseguente calo di pressione che è stato rilevato solo presso le poche utenze poste a quota maggiore ubicate in via Tresselume parte alta.
2. Le aziende zootecniche di Vinante Danilo, Mich Renato, Zeni Giuseppe e Michele e le abitazioni private di Volcan Marco e Zeni Fabio.
3. La causa è dovuta sicuramente alla perdita in quanto poche ore dopo la sistemazione della stessa, la situazione si è normalizzata, con verifica positiva della pressione presso alcune utenze coinvolte a conferma della causa.
4. L'acqua è un bene prezioso e indispensabile e di questo l'Amministrazione ne è perfettamente consapevole come dimostrato dai numerosi interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete idrica comunale sia di Lago che dell'intero Comune, già realizzati e da realizzare.
Per garantire che le attività agricole e quotidiane degli abitanti di Lago non vengano mai bloccate o compromesse, in primo luogo verrà completamente rifatta la camera di manovra denominata "Sorasass" posta in cima alla via Stazione, dalla quale parte la tubazione che alimenta tutta la frazione di Lago e la zona artigianale Val.
5. L'Amministrazione è consapevole dei danni derivati da cali di portata o di pressione della rete idrica sia per le aziende agricole che per ogni altra utenza, dovuti soprattutto ad una richiesta anomala di fornitura d'acqua oppure a causa di grosse perdite come nel caso in oggetto. Per mitigare ma soprattutto per prevenire tali situazioni si prevede a breve di affidare un incarico a ditta specializzata che effettui in primo luogo una verifica integrale delle tubazioni, con la ricerca di ulteriori ed eventuali perdite presenti e successivamente predisponga uno studio necessario per determinare gli interventi di adeguamento della rete dell'acquedotto comunale di Lago alle nuove esigenze, tenendo conto per altro che la rete esistente essendo realizzata in varie epoche temporali presenta sicuramente delle criticità da sistemare. Inoltre sia presso le vasche adduttrici che in alcuni punti strategici della rete, saranno installati sistemi di monitoraggio, alcuni con controllo da remoto, in modo tale da prevenire tramite sistemi di allerta eventuali anomalie della rete.

6. Vedasi risposta al punto 5.
7. La causa del problema in oggetto non è dovuto all'aumento del fabbisogno idrico legato alle nuove strutture, ma la situazione determinatasi ha permesso a quest'Amministrazione di rilevare la necessità di effettuare i necessari approfondimenti, controlli e verifiche, sul fabbisogno attuale e futuro per quanto riguarda sia l'acquedotto comunale che dei sottoservizi per verificare se il loro dimensionamento è sufficiente a sostenere l'aumento di portata dovuto alla nascita di nuove strutture e ampliamento di quelle esistenti come avvenuto in questi ultimi anni. L'acquisizione dei dati descritti al punto 5 servirà anche per queste valutazioni in modo tale da mettere in atto i relativi provvedimenti.
8. L'attuale acquedotto non è in deficit idrico per cui anche la fornitura d'acqua per l'alimentazione dei sistemi antincendio è garantita, anche grazie alla disponibilità d'acqua specifica per l'antincendio disponibile in ogni vasca e per quanto riguarda l'abitato di Lago, disponibile presso la vasca in loc. "Prà dei Manzi".

Sicura di aver fornito le informazioni richieste e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL SINDACO



- Dott.ssa Elena Ceschini -

Elena Ceschini